



"समृद्ध बराहक्षेत्रको आधार, कृषि, पर्यटन र दिगो पूर्वाधार"



बराहक्षेत्र नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय



पत्र संख्या: ०८२/८३

च. नं: १४४७

मिति: २०८३/०२/१२

ने.सं.: ११४६ अनलाय्व १० मंगलवार

जेनेरेटर खरिद, ढुवानी तथा जडान सम्बन्धी सूचना दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०८३/०२/१२

यस कार्यालयको आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत चतरा अस्पतालमा प्रयोग हुने जेनेरेटर खरिद गर्नु पर्ने भएको हुँदा देहाय बमोजिमको स्पेशिफिकेशन अनुसारको सामग्री सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ (पहिलो संसोधन २०७३) को दफा ८ को उपदफा १ (क) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (चौथो संसोधन २०७३ को नियम ३१ (ख) बमोजिम त्यस्तो सामग्रीहरूको उत्पादक कम्पनी वा सोको आधिकारिक बिक्रेताहरू बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने (क्याटलग सपिङ्ग) विधिबाट खरिद गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक इजाजत प्राप्त उत्पादक कम्पनी वा त्यसको आधिकारिक बिक्रेताहरूले आफ्नो फर्म दर्ता, भ्याट दर्ता, एजेन्सी दर्ता प्रमाण पत्र, आधिकारिकताको प्रमाणपत्र (Letter of Authorization) र आ.व. २०८१/०८२ को आयकर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपिहरू समावेश गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३१ (ख) को उपनियम २ अनुसार देहाय बमोजिमको उपकरणको उत्पादकको आधिकारिक स्पेशिफिकेशन, गुणस्तर र कम्पनिको आधिकारिक मुल्य खुल्ने कागजात (क्याटलग वा ब्रोसर) संलग्न राखि सो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र यस कार्यालयमा प्राविधिक प्रस्ताव दर्ता गर्नुहुन सम्बन्धित उत्पादक वा आधिकारिक बिक्रेताको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यस सूचनाको बिस्तृत विवरण यस कार्यालयको वेबसाइट www.barahamun.gov.np मा राखिएको छ ।

तपशिल :

सि.नं	सामानको नाम	संख्या	संक्षिप्त स्पेशिफिकेशन
१	जेनेरेटर खरिद, ढुवानी र जडान सहित	१	Engine: Not less than ८० BHP, ४ stroke diesel type, Overspeed: २२००Rpm, Self Electric, Delivery in Chatara Hospital बिस्तृत स्पेशिफिकेशन वेबसाइटमा राखिएको छ ।

राधिका गिरी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

"कोशीको गौरव हिमालको सान, पर्यटन वर्षमा सबैलाई सम्मान"

Phone No:- ०२५-५५११४७, website:- www.barahamun.gov.np

Email:- barahmun@gmail.com / ito.barahanun18@gmail.com



Technical Specification of 60KVA Generator(DG SET)

S/N	Descriptions	Ratings	Offered Specification
1	General	The DG set is equipped (CANOPY) low vibration with AVR /LCD Facility	Make: Model:
2	Number of phases	Three Phase(MIN.60KVA)	
3	Rated Volted	410 Volt	
4	Rated Frequency	50Hz	
5	Rated speed	1500rpm	
6	Engine Power	Not less than 80 BHP	
7	Output Winding Leads	4	
8	Maximum Overspeed	2200rpm	
9	Overload	10%	
10	Max.permmissible unbalance LOD	25%	
11	Short circuit capability	3 Times the rated current for 3 Second	
12	Voltage Regulation	0.80%	
13	Starting	Electric Self	
14	Noise level	Less than 75DB at distance of 1mts	
15	Fuel tank capacity	Min.100 lit.	
16	No.of Cylinder	Min.4 Cylinder	
17	Electrical battery Voltage	12 Volt DC(Min.80AH)	
18	Fuel type	Diesel engine	
19	Warranty	2 years OR more than 5000hr with Installation,Earthing,AMF	
20	color	standard color	
21	Delivery to and installation	Barakhshetra municipality office Sunsari	
22	MRP	1400000 With Vat	