



बराहक्षेत्र नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय  
चक्रघटी सुनसरी  
१ नं. प्रदेश नेपाल



च.नं. :

प.सं. : ०७७/७८

मिति :-

जेनेरेटर खरिद, ढुवानी तथा जडान सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७८/०२/२५

यस कार्यालयको आ.व. २०७७।७८ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको समपुरक अनुदान शिर्षक अन्तर्गत कोल्ड स्टोर सञ्चालनका लागि जेनेरेटर खरिद गर्न आवश्यक पर्ने देखिएको हुँदा देहाय बमोजिमको स्पेशिफिकेशन अनुसारको सामग्री सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ (पहिलो संसोधन २०७३) को दफा ८ को उपदफा १ (क) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (चौथो संसोधन २०७३) को नियम ३१(ख) बमोजिम त्यस्तो सामग्रीहरूको उत्पादक कम्पनी वा सो को आधिकारिक बिक्रेताहरू बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने (क्याटलग सपिङ्ग) विधिबाट खरिद गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक इजाजत प्राप्त उत्पादक कम्पनी वा त्यसको आधिकारिक बिक्रेताहरूले आफ्नो फर्म दर्ता, भ्याट दर्ता, एजेन्सी दर्ता प्रमाण पत्र, आधिकारिकताको प्रमाण पत्र (Letter of Authorization) र आ.व. २०७६।७७ को आयकर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपिहरू समावेश गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३१ (ख) को उपनियम २ अनुसार देहाय बमोजिमको उपकरणको उत्पादकको आधिकारिक स्पेशिफिकेशन, गुणस्तर र कम्पनिको आधिकारिक मुल्य खुल्ने कागजात (क्याटलग वा ब्रोसर) संलग्न राखि सो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७(सात) दिन भित्र यस कार्यालयमा प्राविधिक प्रस्ताव दर्ता गर्नु हुन सम्बन्धित उत्पादक वा आधिकारिक बिक्रेताको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यस सूचनाको बिस्तृत विवरण यस कार्यालयको वेबसाईट [www.barahamun.gov.np](http://www.barahamun.gov.np) मा राखिएको छ ।

क्र.सं	सामानको नाम	संख्या	संक्षिप्त स्पेशिफिकेशन	कैफियत
१	जेनेरेटर खरिद, ढुवानी र जडान सहित	१	Engine: Min 3500CC with more than 53 BHP, 4 stroke diesel type, Power rating range (KVA): Min 30KVA, Water COOL , AMF with ATS Panel	बिस्तृत टेक्निकल स्पेशिफिकेशनको विवरण वेबसाईटमा हुनेछ ।

राजेश प्रसाद पोखरेल  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

## Technical Specification of 30KVA Generator(DG SET)

Make :

Model :

S/N	Descriptions	Ratings	Offered Specification
1	General	The DG set is equipped (CANOPY) low vibration with AVR /LCD Facility	
2	Number of phases	Threephase(MIN.30KVA)	
3	Rated Volted	415	
4	Rated Frequency	50Hz	
5	Rated speed	1500Rpm	
6	Engine cooling system	Watercooling	
7	Governor	Mechanical	
8	Range speed	1500Rpm	
9	Overload	10%	
10	Max.permissible unbalance LOD	25%	
11	Short circuit capability	3 Times the rated current for 3 Second	
12	Voltage Regulation	0.80%	
13	Starting	Electric Self	
14	Noise level	Less than 75DB at distance of 1mts	
15	Fuel tank capacity	Min.60 lit.	
16	No.of Cylinder	Min.3Cylinder	
17	Electrical battery Voltage	12volts(80Ah)	
18	Fuel type	Diesel engine	
19	Warranty	2 years OR more than 5000hr	
20	color	standard color	
21	installation With	AME with ATS Earthing, Wire etc panel	
22	Delivery	Barahakshetra Municipality Office Sunsari	
22	MRP	1000000 With Vat	



167  
वसन्त कुमार साह  
मैकानिकल इन्जिनियर